

2	В соответствии с п.13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26)- <u>на пищеблоке: установить локальную вытяжную вентиляцию</u>	до 13 января 2020 г
---	--	---------------------------

до " 13 " января 20 20 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: юридическое лицо Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №3 «Ягодка»

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст.19.5 ч.1 КоАП РФ.

Информацию о выполнении предписания представить в территориальный отдел по г.Симферополю и Симферопольскому району межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю по адресу: г. Симферополь, ул. Набережная, д. 67 по мере выполнения каждого из пунктов, в сроки согласованные предписанием.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет за собой административную ответственность предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

главный специалист-эксперт отдела
территориального отдела
по г.Симферополю и Симферопольскому
району межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике Крым
и г. Севастополю.

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)



Расписка в получении Предписания

Предписание для исполнения получил: « 10 » 2019г.

Зосверуко снес
(руководитель, должностное лицо,
уполномоченное руководителем юридического лица или индивидуального)

подпись

Гохма Билу ЕР
Ф.И.О.

Территориальный отдел
Симферопольского и Симферопольскому району
Межрегионального управления Роспотребнадзора
по Республике Крым и г. Севастополю
(наименование субъекта Российской Федерации)

Предписание № 18-00001-01

« 10 » января 2019 г.
г. Симферополь, ул. Набережная, 67
(место вынесения)

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор – главный специалист-эксперт Территориального отдела по г. Симферополь и Симферопольскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю Кокова Н.Ю

При рассмотрении материалов по проверке Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №3 «Ягодка», на основании распоряжения №18-00446 от 28.12.2018 года заместителя руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю Крутикова Д.С.

о нарушении требований п.1.ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

С целью устранения выявленных нарушений и в соответствии со ст.50 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ.

Наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №3 «Ягодка» Муниципального образования городской округ Симферополь РК

Юридический адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Суходольная, д.165-а

Фактический адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Суходольная, д.165-а

Свидетельство о регистрации: 1159102009406

(наименование юридического лица (ф.и.о. индивидуального предпринимателя), адрес)

С целью устранения выявленных нарушений, руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предлагаю

Провести мероприятия по устранению вышеизложенных нарушений:

(содержание конкретных действий, которые должен совершить изготовитель (исполнитель, продавец)

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

№ п/п.	Наименование мероприятий.	Срок исполнения.
1	В соответствии с п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26)- <u>обеспечить отделку стен в групповых, допускающую проведение уборки влажным способом и проведение дезинфекции</u>	до 13 января 2020 г